COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO
(Secondo Stralcio Lavori)

OGGETTO: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1.

UBICAZIONE: **Via Romitorio, 1**
COMMITTENTE: **Comune di MONTALTO DELLE MARCHE**
PROGETTISTA: Dott. Ing. Mauro Bracciani
COLLABORAZIONE UTC : **Arch. Gabriella Angelici** **Geom. Patrizia Ricci** **Geom. Cristiana Desiderl**

ELABORATO
PIANO DI INSTALLAZIONE VIE DI ESODO E SEGNALETICA DI SICUREZZA
PIANTA PIANO PRIMO SEMINTERRATO

scala	PROCEDIMENTO	CATEGORIA	N° ELABORATO
1:50	ES	IMP	VF2

Type doc.: -- Data: APRILE 2017

Area Engineering srl
Contrada San Giovanni snc
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735/751910 - Fax 0735/755845
P.IVA 01518090442
e-mail: info@area.ap.it
www.areaengineering.com

Questo documento è di proprietà del progettista e pertanto, a norma di legge, ne è vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicito consenso.

LEGENDA

	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE		QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE
	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO		INFORMAZIONI VIE DI ESODO
>>>>	PERCORSO "USCITA DI SICUREZZA"		MODULO DI USCITA PER VIE DI ESODO (D.M. 27 luglio 2010 cap.4.5 "60 cm per modulo)
	CARTELLO A PARETE O SOFFITTO "USCITA DI SICUREZZA" CONFORME ALLA UNI 7010:2012		INFORMAZIONI USCITA DI SICUREZZA
	CARTELLO A PARETE O SOFFITTO "USCITA DI SICUREZZA" CONFORME ALLA UNI 7010:2012		PORTA REI 30
	CARTELLO LUMINOSO "USCITA DI EMERGENZA"		PORTA REI 60
	CARTELLO A PARETE O SOFFITTO "USCITA DI SICUREZZA" CONFORME ALLA UNI 7010:2012		PORTA REI 90
	CARTELLO A PARETE O SOFFITTO "NON USARE L'ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO" CONFORME ALLA UNI 7010:2012		STRUTTURA REI 30
	PORTE CON MANIGLIONI A SPINTA		STRUTTURA REI 60
	LAMPADA AUTONOMA PER L'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON LED INDICATORE DI PRESENZA E ANTIERRORE DI CHIUSURA CON LED INDICATORE AUTONOMIA >= 2 ORE		STRUTTURA REI 90
	CARTELLO A PARETE "VIETATO USARE ACQUA PER SPEGNERE L'INCENDIO"		ELETTROMAGNETE PER PORTA REI
	CARTELLO A PARETE "VIETATO L'ACCESSO A PERSONE NON ADDETTE"		CARTELLO A PARETE "PERICOLO ALTA TENSIONE"
	AREA NON OGGETTO DI MODIFICA RISPETTO AL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCEND. PRATICA N. 6793		CARTELLO A PARETE "LOCALE CALDAIA"

PIANTA PIANO PRIMO SEMINTERRATO