COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO
(Secondo Stralcio Lavori)

OGGETTO: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1.

UBICAZIONE: **Via Romitorio, 1**

COMMITTENTE: **Comune di MONTALTO DELLE MARCHE**

PROGETTISTA: Dott. Ing. Mauro Bracciani

COLLABORAZIONE UTC : **Arch. Gabriella Angelici** **Geom. Patrizia Ricci** **Geom. Cristiana Desideri**

ELABORATO
PIANO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO AERAULICO
PIANTA PIANO TERRA E PRIMO

scala	PROCEDIMENTO	CATEGORIA	N° ELABORATO
1:50	ES	IMP	A2

Tipo doc.	Data
--	APRILE 2017

Area Engineering srl
Contrada San Giovanni snc
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735/751912 - Fax 0735/763645
P.IVA 01518090442
e-mail: info@area-e.it
www.areaengineering.com

Questo documento è di proprietà del progettista e pertanto, a norma di legge, ne è vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicito consenso.

- LEGENDA -

- DIFFUSORI E BOCCHETTE DI MANDATA -



- DIFFUSORI E GRIGLIE DI RIPRESA -



	APPARECCHIATURE E MATERIALI ESISTENTI NON OGGETTO DEL SEGUENTE APPALTO LAVORI
	CANALIZZAZIONI METALLICHE PER DISTRIBUZIONE ARIA A SEZIONE RETTANGOLARE E CIRCOLARE
	TUBAZIONE FLESSIBILE TERMOACUSTICA PER DISTRIBUZIONE MANDATA E RIPRESA ARIA
	GIUNTO ANTIVIBRANTE
PR	INSTALLAZIONE DI PORTA RIALZATA H=1 cm
	CONTROLLO REMOTO UNITA' INTERNA DI CONDIZIONAMENTO O RECUPERATORE DI CALORE
1	UNITA' DI RECUPERO CALORE TOTALE (SENSIBILE + LATENTE) AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: - PORTATA ARIA 500 mc/h; - PREVALENZA 98 Pa; - LIVELLO DI PRESSIONE SONORA 34,5 dBA; - EFFICIENZA DI SCAMBIO TERMICO 74 %; - EFFICIENZA DI SCAMBIO ENTALPIA - RISCALDAMENTO 62 %; - EFFICIENZA DI SCAMBIO ENTALPIA - RAFFREDDAMENTO 58 %; - DIMENSIONI 301/628/816 mm - Altezza/Larghezza/Profondità; - PESO 33 kg; - ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220-240V/50Hz/1f.
2	BATTERIE DI RISCALDAMENTO CON RESISTENZE ELETTRICHE PER CANALI CIRCOLARI AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: - POTENZA 2 kW; - CORRENTE ASSORBITA 9 A; - ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230V/50Hz/1f; - DIAMETRO CANALE Ø200 mm; - PORTATA ARIA MIN. 170 mc/h; - TERMOSTATO E PROTEZIONI A BORDO APPARECCHIO.

PARTICOLARE COLLEGAMENTO RECUPERATORE DI CALORE CON BATTERIA ELETTRICA



PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO PRIMO