COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO
(Secondo Stralcio Lavori)

OGGETTO: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1.

UBICAZIONE: **Via Romitorio, 1**

COMMITTENTE: **Comune di MONTALTO DELLE MARCHE**

PROGETTISTA: Dott. Ing. Mauro Bracciani

COLLABORAZIONE UTC : **Arch. Gabriella Angelici** **Geom. Patrizia Ricci** **Geom. Cristiana Desideri**

ELABORATO
PIANO DI INSTALLAZIONE VIE DI ESODO E SEGNALETICA DI SICUREZZA
PIANTA PIANO SOTTOTETTO

scala	PROCEDIMENTO	CATEGORIA	N. ELABORATO
1:50	ES	IMP	VF5

Tipo doc.	Data
--	APRILE 2017

Area Engineering srl
Contrada San Giovanni snc
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735/751912 - Fax 0735/753645
P.IVA 01518090442
e-mail: info@area-e.it
www.areaengineering.com

Questo documento è di proprietà dei progettisti e pertanto, a norma di legge, ne è vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicito consenso.

PIANTA PIANO SOTTOTETTO



LEGENDA

	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE		QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE
	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO		INFORMAZIONI VIE DI ESODO
	PERCORSO "USCITA DI SICUREZZA"	xM	MODULO DI USCITA PER VIE DI ESODO (D.M. 27 luglio 2010 cap.4.5 "50 cm per modulo)
	CARTELLO A PARETE O SOFFITTO " USCITA DI SICUREZZA" CONFORME ALLA UNI 7010:2012		INFORMAZIONI USCITA DI SICUREZZA
	CARTELLO A PARETE O SOFFITTO " USCITA DI SICUREZZA" CONFORME ALLA UNI 7010:2012		PORTA REI 30
	CARTELLO LUMINOSO "USCITA DI EMERGENZA"		PORTA REI 60
	CARTELLO A PARETE O SOFFITTO "USCITA DI SICUREZZA" CONFORME ALLA UNI 7010:2012		PORTA REI 90
	CARTELLO A PARETE "SCALE DI EMERGENZA"		STRUTTURA REI 30
	CARTELLO A PARETE O SOFFITTO "NON USARE L'ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO" CONFORME ALLA UNI 7010:2012		STRUTTURA REI 60
	PORTE CON MANIGLIONI A SPINTA		STRUTTURA REI 90
	LAMPADA AUTONOMA PER L'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA COMPLETA DI BATTERIA TAMPONE E AUTOTEST DI DIAGNOSI CON LED INDICATORE AUTONOMIA >= 2 ORE		ELETTROMAGNETE PER PORTA REI
	CARTELLO A PARETE "VIETATO USARE ACQUA PER SPEGNERE L'INCENDIO"		CARTELLO A PARETE "PERICOLO ALTA TENSIONE"
	CARTELLO A PARETE "VIETATO L'ACCESSO A PERSONE NON ADDETTE".		CARTELLO A PARETE "LOCALE CALDAIA"
	AREA NON OGGETTO DI MODIFICA RISPETTO AL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRATICA N. 8793		