COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO
(Secondo Stralcio Lavori)

OGGETTO: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1.

UBICAZIONE: **Via Romitorio, 1**

COMMITTENTE: **Comune di MONTALTO DELLE MARCHE**

PROGETTISTA: Dott. Ing. Mauro Bracciani

COLLABORAZIONE UTC : **Arch. Gabriella Angelici** **Geom. Patrizia Ricci** **Geom. Cristiana Desideri**

ELABORATO
PIANO DI INSTALLAZIONE IMPIANTI SPECIALI DI ALLARME
PIANTA PIANO SECONDO SEMINTERRATO E PRIMO SEMINTERRATO

scala	PROCEDIMENTO	CATEGORIA	N. ELABORATO
1:50	ES	IMP	SP1

Tipo doc. -- Data

Area Engineering srl
Contrada San Giovanni snc
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735/751912 - Fax 0735/753645
P.IVA 01518090442
e-mail: info@area-e.it
www.areaengineering.com

Questo documento è di proprietà dei progettisti e pertanto, a norma di legge, ne è vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicito consenso.

LEGENDA

	CENTRALE DI ALLARME ANTINCENDIO 2 LOOP ESPANDIBILE A 8 PROGRAMMAZIONE DA PANNELLO O DA PC	HI-FI	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA IMPIANTO EVAC CONFORME ALLA NORMATIVA EN54-24
(Lxx-xx) (nºloop-nº)	RIVELATORE OTTICO DI FUMO NOTA BENE: PER I RIVELATORI DI FUMO INSTALLATI ALL' INTERNO DI INTERCAPEDINI O SPAZI TECNICI E QUINDI NON DIRETTAMENTE VISIBILI SI DOVRA' PREVEDERE UNA SEGNALAZIONE LUMINOSA IN POSIZIONE VISIBILE PER L'IMMEDIATA INDIVIDUAZIONE DEL RILEVATORE NONCHE' UN SISTEMA DI ISPEZIONE.		CANALE IN METALLO PER DISTRIBUZIONE IMPIANTI SPECIALI (DATI, TV-SAT, ALLARME)
			SPIA LUMINOSA DI SEGNALAZIONE INCENDIO
(Lxx-xx) (nºloop-nº)	RIVELATORE OTTICO DI FUMO NEL CONTROSOFFITTO COMPLETO DI LAMPADA DI SEGNALAZIONE	(Lxx-xx) (nºloop-nº)	RIVELATORE OTTICO DI FUMO NEL VANO ASCENSORE
(Lxx-xx) (nºloop-nº)	PULSANTE DI EMERGENZA PER ATTIVAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO PROTETTO DA VETRO FRANGIBILE		RIVELATORE OTTICO TERMICO A LOGICA AND
(Lxx-xx) (nºloop-nº)	ALLARME OTTICO-ACUSTICO EMERGENZA INCENDIO COLLEGAMENTO BUS ALLA CENTRALE ANTINCENDIO COMPLETO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA (24V) A.C. CON CAVO RF 31-22	(Zxx-xx) (nºzona-nº)	PROIETTORE DI DIFFUSIONE SONORA AD INCASSO SU CONTROSOFFITTO COMPLETO DI CUSTODIA ANTIFIAMMA IN ACCIAIO CONFORME ALLA NORMATIVA EN54-24 12/6/3W TARATURA 6W
	SIRENA ESTERNA ALLARME ANTINCENDIO COLLEGAMENTO BUS ALLA ALLA CENTRALE ANTINCENDIO + PREDISP.ALIM. ELETTRICA (24V) A.C. CON CAVO RISPONDENTE ALLA NORMATIVA EN 50200	(Zxx-xx) (nºzona-nº)	PROIETTORE DI DIFFUSIONE SONORA A PARETE IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE E CONFORME ALLA NORMATIVA EN54-24 - 20/10/5/2.5W TARATURA 10W
(Lxx-xx) (nºloop-nº)	MODULO AD INDIRIZZAMENTO AUTOMATICO PER COMANDO SEGNALATORI ALLARME INCENDIO		BASE MICROFONICA
	SERRANDA TAGLIAFUOCO A RIARMO MANUALE		ATTRAVERSAMENTO PARETE REI CON SCHIUMA ANTIFUOCO A BASE DI GRAFITE IMMERSA IN UNA MATRICE POLIURETANICA (Certificazioni REI 120 e REI 180)

PIANTA PIANO SECONDO SEMINTERRATO



PIANTA PIANO PRIMO SEMINTERRATO