COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO
(Secondo Stralcio Lavori)

OGGETTO: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1.

UBICAZIONE: **Via Romitorio, 1**
COMMITTENTE: **Comune di MONTALTO DELLE MARCHE**
PROGETTISTA: Dott. Ing. Mauro Bracciani
COLLABORAZIONE UTC : **Arch. Gabriella Angelici** **Geom. Patrizia Ricci** **Geom. Cristiana Desideri**

ELABORATO
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO EVAC

scala	PROCEDIMENTO	CATEGORIA	N. ELABORATO
-	ES	**IMP**	**SP4**

Tipo doc.	Data
--	APRILE 2017

Area Engineering srl
Contrada San Giovanni snc
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735/751912 - Fax 0735/753645
P.IVA 01518090442
e-mail: info@area-e.it
www.areaengineering.com

Questo documento è di proprietà dei progettisti e pertanto, a norma di legge, ne è vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicito consenso.

LEGENDA

	CENTRALE DI ALLARME ANTINCENDIO 2 LOOP PROGRAMMAZIONE DA PANNELLO O DA PC COMPLETA DI MODULI INGRESSI CONFIGURABILI PER GESTIONE E MONITORAGGIO DI INGRESSI DIGITALI (CONTATTI NA E NC)		SIRENA ESTERNA ALLARME ANTINCENDIO COLLEGAMENTO
	STAZIONE ALIMENTAZIONE 24Vcc		CAVO SEGNALAZIONE ANTINCENDIO TIPO FTG10M1 2x1.5 mmq
(Lxx-xx) (nºloop-nº)	RIVELATORE OTTICO DI FUMO NOTA BENE: PER I RIVELATORI DI FUMO INSTALLATI ALL' INTERNO DI INTERCAPEDINI O SPAZI TECNICI E QUINDI NON DIRETTAMENTE VISIBILI SI DOVRA' PREVEDERE UNA SEGNALAZIONE LUMINOSA IN POSIZIONE VISIBILE PER L'IMMEDIATA INDIVIDUAZIONE DEL RILEVATORE NONCHE' UN SISTEMA DI ISPEZIONE.		CAVO PER LOOP ANTINCENDIO TIPO FTG10OHM1 2x1.5 mmq
			COLLEGAMENTO RS485
(Lxx-xx) (nºloop-nº)	RIVELATORE OTTICO DI FUMO NEL CONTROSOFFITTO COMPLETO DI LAMPADA DI SEGNALAZIONE		SPIA LUMINOSA DI SEGNALAZIONE INCENDIO
(Lxx-xx) (nºloop-nº)	RIVELATORE OTTICO DI FUMO NEL VANO ASCENSORE	(Lxx-xx) (nºloop-nº)	MODULO AD INDIRIZZAMENTO AUTOMATICO PER COMANDO SEGNALATORI ALLARME INCENDIO COMPLETO DI ISOLATORE INTEGRATO
(Lxx-xx) (nºloop-nº)	RIVELATORE OTTICO TERMICO A LOGICA AND	(STF-xx) (nº)	SERRANDA TAGLIAFUOCO A RIARMO MANUALE
(Lxx-xx) (nºloop-nº)	PULSANTE DI EMERGENZA PER ATTIVAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO PROTETTO DA VETRO FRANGIBILE	(Lxx-xx) (nºloop-nº)	ALLARME OTTICO-ACUSTICO EMERGENZA INCENDIO COLLEGAMENTO BUS ALLA CENTRALE ANTINCENDIO COMPLETO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA (24V) A.C. CON CAVO RF 31-22

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI



SCHEMA TIPICO DI COLLEGAMENTO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI