



0011432109/09/2020
IP_FMIRP_FMIZPAIA
9.10.6/2009/ZPA/3

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO
UFFICIO PREVENZIONE

Alla Provincia di Fermo
provincia.fermo@emarche.it

Oggetto: ditta Fermo A.S.I.T.A. Srl di Fermo – Impianto di trattamento anaerobico – aerobico della F.O.R.S.U per la produzione di ammendante compostato misto e produzione di bio metano.

In riscontro alla vostra nota Prot. n. 659 del 16/01/2020, si comunica che questo Comando ha analizzato il progetto in questione, rilasciando il relativo parere favorevole ai sensi del 151/2011, in data 26/06/2019 con nota Prot. n. 77335.

Successivamente i tecnici incaricati hanno illustrato alcune modifiche apportate al progetto tra cui la non realizzazione dell'impianto trattamento biologico e la conseguente differente utilizzazione di alcuni capannoni.

Come previsto dal comma 1 dell'art. 3 del DPR 151/2011 (Valutazione dei progetti), gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere un nuovo esame progetto solo nel caso che la variazione prevista comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Nel caso specifico, le modifiche apportate non incidono sulle condizioni di sicurezza per le quali questo Comando si è già espresso e quindi ai fini della prevenzione incendi, si ritiene valido il progetto sopra indicato. Eventuali accertamenti verranno eseguiti in fase di sopralluogo a seguito della presentazione della SCIA.

Il responsabile dell'istruttoria
Ing. Roberto PAOLETTI
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

IL COMANDANTE
(VERNA)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)