

Ascoli Piceno li _____

Spett.le
PROVINCIA DI FERMO
SETTORE III: AMBIENTE E TRASPORTI-CED-POLIZIA
PROVINCIALE
PEC: provincia.fm.ambiente@emarche.it

Prot. 2818 | 20/02/2020

Oggetto: ISTANZA FERMO ASITE SRL – Istanza finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. N. 152/2006 relativo al progetto di “Impianto di trattamento anaerobico-aerobico della F.O.R.S.U. per la produzione di ammendante compostato misto e produzione di Biometano – Realizzazione di una discarica di rifiuti urbani e speciali non pericolosi presso l’area ex Camacci”.
PARERE TECNICO ALLACCIO IDRICO

VISTA la comunicazione della PROVINCIA DI FERMO (protocollo CIIP spa n. 2020001046 del 22/01/2020) avente per oggetto l’avvio del procedimento per la realizzazione di quanto in oggetto nel comune di Fermo in contrada San Biagio;

VISTA la richiesta della FERMO ASITE SRL, allegata alla suddetta comunicazione, di parere tecnico per la realizzazione di un nuovo allaccio idrico a servizio della palazzina uffici in progetto;

CHE la zona interessata dal progetto di cui in oggetto è servita da una condotta idrica DN 63 in PEAD, sita lungo la sede stradale, a cui potrà essere allacciata la nuova palazzina ad uso uffici, per la quale è stimato un consumo idrico pari a n.10 abitanti equivalenti;

CHE la fornitura idrica viene concessa solo per uso igienico-potabile;

CHE vengano integralmente rispettati gli aspetti tecnici ed idraulici dell’allacciamento così come definiti dal disciplinare tecnico avente ad oggetto “Modalità tecniche di allacciamento alle reti pubbliche idriche e di fognatura” redatto dalla CIIP spa e disponibile sul sito internet aziendale (www.ciip.it);

CHE si rispetti quanto indicato nel Disciplinare di definizione e modalità tecniche di allacciamento alle reti pubbliche idriche e fognarie del CIIP spa, al sito internet www.ciip.it;

CHE la risorsa idrica non può essere utilizzata come acqua di processo;

CHE la fornitura idrica potrà essere rilasciata solo a seguito dell’autorizzazione allo scarico in ambiente, previo trattamento, dei reflui civili dato che la zona in oggetto non è servita da pubblica fognatura.

Si rilascia il seguente parere favorevole con le prescrizioni sopra elencate.

Ai fini del rilascio dell’agibilità da parte dei competenti uffici comunali, si fa presente che **il presente parere non può essere utilizzato ai fini del rilascio dell’agibilità.**

Si allega alla presente la planimetria con l'indicazione della soluzione tecnica proposta per l'allaccio idrico in questione.

Si rimane sin d'ora a disposizione per qualsiasi chiarimento ed informazione necessarie per l'espletamento della pratica.


Per informazioni rivolgersi a: Virginia Recanati

Tel.: 0736/272143

Il Responsabile del Servizio Reti
Ing. Massimo Tonelli

Allegato:

Stralcio planimetrico



PROTOCOLLO CIIP 2020002847 DEL 20/02/2020