



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FERMO
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

PRATICA 17889

Alla Provincia di Fermo
Settore III° Ambiente e Trasporti
Ced Polizia [Provinciale
provincia.fermo@emarche.it](mailto:provincia.fermo@emarche.it)

rif. prot. 123 del 07/01/2021
prot. 1532 del 11/03/2021

OGGETTO: Impresa SAM S.r.l. – NUOVA Istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n.152/2006 relativo al progetto di “Variante in corso d’opera al progetto approvato con Det. Dir. N.342 RG - 42 RS del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani(FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso località San Pietro Comune di Torre San Patrizio”.

In merito alla documentazione presentata nell’ambito della Conferenza di Servizi in oggetto avviata con nota prot. 123 del 07/01/2021, nonché delle ulteriori precisazioni pervenute che unitamente si allegano, al fine di poter esprimere il parere di competenza questo Comando ha necessità di superare le carenze progettuali rilevate acquisendo la seguente ulteriore documentazione e/o chiarimenti:

- Sia presentato un elaborato grafico che individui le attività di prevenzione incendi presenti nello stabilimento, valutando altresì se vi sia la presenza di ulteriori attività soggette. In particolare si valuti se:
 - vi siano più depositi classificabili quali attività 4 ai sensi del DPR 151/2011, vista la presenza dichiarata di depositi fissi e depositi mobili di gas;
 - i fabbricati interessati dal pretrattamento Forsu e dal Compostaggio siano classificabili quali attività 70 ai sensi del DPR 151/2011;
 - nel fabbricato pretrattamento Forsu vi siano previsti quantitativi di plastica tali da escludere la presenza di attività 44 ai sensi del DPR 151/2011. Si dichiarino pertanto i quantitativi massimi previsti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FERMO
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

- siano presenti due attività 74.3.C vista l'espressa indicazione nella relazione tecnica di n. 2 caldaie da 1.000 Kw ciascuna.
Si rammenta che qualora siano individuate ulteriori attività oltre a quelle già individuate nella domanda di valutazione progetto Mod.Pin.1-2018, la stessa dovrà essere puntualmente aggiornata ed il versamento eseguito in favore dello Stato dovrà essere integrato con gli oneri corrispondenti alle nuove attività.
- Sia presentato un elaborato grafico che illustri e dimostri le distanze di protezione, le distanze di sicurezza interne, le distanze di sicurezza esterne, e le ulteriori definite dalle norme prese a riferimento e ritenute pertinenti al caso specifico dal tecnico progettista (es. distanze di sicurezza da linee elettriche, nuclei abitati ecc...), comprensive di quelle determinate e da determinare con il codice di prevenzione incendi, tenuto conto sia del livello di prestazione di resistenza al fuoco assegnato ai fabbricati e sia delle distanze di irraggiamento calcolate;
- Sia presentato un elaborato grafico che illustri il sistema di esodo, comprensivo dei percorsi interni e le uscite dai fabbricati, i passaggi ed i percorsi esterni fino al luogo sicuro al fine di consentire la verifica del rispetto delle massime lunghezze di esodo e dei corridoi ciechi. Si indichino inoltre le caratteristiche delle uscite di sicurezza nonché si specifichi se sia previsto un sistema di illuminazione di emergenza anche nelle aree all'aperto indicandone le caratteristiche.
- In merito ai depositi di gas si chiarisca se è previsto il completo rispetto del DM 03/02/2016. In particolare si indichi se è previsto il rispetto dei punti 6.5.2, 6.5.3, 6.5.5 e 6.5.6, del punto 2.11 lett. c) e della Sezione V per le operazioni di carico e scarico;
- In merito all'impianto idrico antincendio si indichi la necessità di rivalutarne le specifiche tecniche tenendo conto delle valutazioni del progettista richieste al punto precedente, e nello specifico tenendo conto delle prescrizioni di cui al punto 6.5.5 del DM 16/02/2016. Si dimostri in particolare il completo rispetto della norma UNI10779, UNI12843, dei DM cogenti per le attività in valutazione, nonché delle altre regole tecniche di riferimento impiegabili secondo le valutazioni del progettista.
- Si definiscano i quantitativi di materiale ed i carichi di incendio massimi presenti in tutti i fabbricati (anche non costituenti attività) e nelle aree di deposito. In merito alla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FERMO
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

caratterizzazione ai fini antincendio del prodotto finito Compost potrà essere ritenuta accettabile in fase di progetto una stima cautelativa del potere calorifico che potrà essere oggetto di una migliore determinazione in fase di SCIA qualora ritenuto necessario dal professionista incaricato;

- In merito all'attività 2.2.C si chiarisca il mancato riferimento al DM 17/04/2008, e qualora ritenuto necessario dal progettista si aggiorni la relazione tecnica prodotta;
- In merito all'attività 74.3.C, vista la valutazione del rischio proposta, il progettista valuti il ricorso al DM 8/11/2019 che ha sostituito la norma presa a riferimento in relazione tecnica (DM 12/04/1996).

Il responsabile dell'attività è pertanto invitato a presentare le integrazioni documentali richieste nei termini definiti da codesto Ente, **evidenziando puntualmente la documentazione soggetta alla valutazione di questo Comando da richiamare espressamente nella domanda di valutazione progetto Mod.Pin 1-2018 (es. "Elab. RT04", "Elab. IA01", "Elab. IM04", "DA.CPI", ecc..).**

Qualora non perverranno le integrazioni richieste, il presente parere dovrà intendersi contrario.

Allegato:

- Nota COM-FM prot. 1600 del 15/03/2021;

Il Tecnico Istruttore
Ing. Ivan PROCACCINI
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

IL COMANDANTE
(FAZZINI)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)