

A Servizio Territoriale di Fermo

Oggetto: Invio Rapporti di Prova n. 1025-1026-1027-1028/AI/2I

Si inviano in allegato i rapporti di prova in oggetto con i parametri richiesti, relativi ai campioni di acque sotterranee prelevati presso la discarica FERMO A.S.I.T.E. u.r.l., in Contrada S. Biagio snc, nel Comune di Fermo (FM), con verbale n. 0112/BL01/2021 del 01/12/2021.

Si segnalano superamenti della CSC del Manganese sui campioni prot. 1025 e 1027/AI.

Il Direttore  
Dr. Stefano Orilisi

Documento informatico firmato digitalmente il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

*Allegati*  
c.s.

430.10.70 Analisi/Ancona/acque sotterranee/2021