-Provincia di Fermo-
-Comune di Fermo-

Discarica per rifiuti non pericolosi
progetto di ampliamento tramite sormonto

Comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 del "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" di cui alla Determinazione n. 14 del 26/02/2019 rettificata dalla Determinazione n. 19 del 07/03/2019

DOCUMENTO: SEZIONE B : Revamping Linea di Trattamento Reflui	TITOLO: PLANIMETRIA ACQUE: DETTAGLI-IMPIANTO ESISTENTE STATO DI PROGETTO - REV. 1	ALLEGATO N.: #02d
PROPONENTE: Asite — Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia srl unipersonale Sede Legale: Via Mazzini, 4 63900 Fermo (FM) Sede Operativa:C.da San Biagio, 63900 Fermo (FM) Tel. 0734/622095 Fax 0734/622095	CODICE PROGETTO: 14.30.1/18	SCALA: DICEMBRE 2019 SCALA: VARIE
PROGETTAZIONE SEZIONE B: REVAMPING LINEA DI TRATTAMENTO REFLUI **Ing. Giovanni AMADIO** Via Canterine 24 - 63100 Ascoli Piceno (AP) Tel. - 3201825666 E-mail: ing.giovanni.amadio@gmail.com PEC: giovanni.amadio@ingpec.eu	TIMBRO PROFESSIONALE: ORDINE DEGLI INGEGNERI — Ingegnere GIOVANNI AMADIO N. 1894 dell'Albo Profilo SETTORE CIVILE ED AMBIENTALE — DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO	

E' VIETATO L'USO E LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL PRESENTE DISEGNO SENZA IL NS. CONSENSO; AI SENSI DELL'ART.2578 C.C. E DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE SUI DIRITTI D' AUTORE

LEGENDA

- LINEA ACQUE METEORICHE
- LINEA ACQUE LAVAGGIO MEZZI
- LINEA ACQUE DA BIOSSIDAZIONE, PRETRATTAMENTO RIFIUTI URBANI, SCARICO RIFIUTI URBANI E BIOFILTRO E3 (EST)
- INTERVENTI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
- AREE SOGGETTE A TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE (DILAVAMENTO PIAZZALE DEPURATORE)
- AREE SOGGETTE A TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE (PRIMA PIOGGIA)
- LINEA ACQUE NERE DA SERVIZI, BIOFILTRO E6 (OVEST) E CARICO PRESSE
- LINEA PERCOLATO
- LINEA ACQUA RIUTILIZZO INTERNO
- 1-4 PUNTI DI RIUTILIZZO
- CANALETTA DI DEFLUSSO ACQUE BIANCHE
- INTERVENTO DI CONVOGLIAMENTO ARIA
- Pozzetto, Caditoia, Gronda, Sollevamento
- 1-4 Punti di controllo prima dell'immissione in impianto
- 5-6 Pozzetto fiscale per il controllo dell'effluente prima dello scarico in acque superficiali
- N1-14 / M3 Nuovi pozzetti 50x50 cm
- M1-2 Nuovi pozzetti 120X120 cm

Prot. 20857 del 30/12/2019

DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE: AREA SCARICO PRESSA ED AREA SCARICO RIFIUTI URBANI- SCALA 1:100



SEZIONE A-A - SCALA 1:20



SEZIONE TIPO DI SCAVO - SCALA 1:20





NOTA:
LO STRATO IN MISTO CEMENTATO SARA' REALIZZATO NEL CASO IN CUI NON SIA PRESENTE UN SOTTOFONDO STRADALE.

IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI TUTTE LE QUOTE E LE INTERFERENZE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE DALL'IMPRESA ESECUTRICE, SOTTO LA SUPERVISIONE DELLA DIREZIONE LAVORI.

DETTAGLIO DELLA LINEA ACQUE RIUTILIZZO INTERNO: ZONA OVEST - SCALA 1:200



DETTAGLIO DELLA LINEA ACQUE RIUTILIZZO INTERNO: ZONA EST - SCALA 1:200